

#### LEGENDA:

|           |   |
|-----------|---|
| — + — + — | NTL ROZVOD PLYNU – STÁVAJÍCÍ  |
| — + — + — | NTL ROZVOD PLYNU – NOVÝ   |
| — - - - - | POTRUBÍ ODFUKU – STÁVAJÍCÍ  |
| — - - - - | POTRUBÍ ODFUKU – NOVÝ   |
| —         | HRANICE DODÁVKY   |
| KK20      | KULOVÝ KOHOUT DN32  |
| VKK15     | VZORKOVACÍ KULOVÝ KOHOUT DN15   |
| R32/20    | REDUKCE Z DN32 NA DN20  |
| OP20      | OHEBNÉ PŘIPOJENÍ (HADICE) DN20  |
| ×         | UCHYCENÍ POTRUBÍ  |
| DN40      | OCELOVÉ POTRUBÍ DN40  |
| Ⓜ         | MANOMETR 0–4kPa, VČETNĚ KONDENZAČNÍ SMYČKY A TŘÍCESTNÉHO ZKUŠEBNÍHO VENTILU |


#### LEGENDA POZIC:

| Č.POZ. | POPIS POZICE  | KS | DODAVATEL |
|--------|---|----|-----------|
| 1      | ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S VÝMĚNÍKEM ALU SI O VÝKONU 24,1–116,9 kW PŘI TEP. SPÁDU 80/60 °C TECHNICKÉ A FYZIKÁLNÍ PARAMETRY VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA | 2  | NOVÝ      |

#### POZNÁMKY:

- PLYNOVÁ INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S ČSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 934 01, TPG 702 01
- VEŠKERÉ SVÁŘEČSKÉ PRÁCE SMĚJÍ VYKONÁVAT PRACOVNÍCI, KTERÍ MAJÍ ZKOUŠKU PODLE EN 287.1
- TLAKOVOU ZKOUŠKU ZAJISTÍ DODAVATELSKÁ FIRMA A TO PRACOVNÍKEM S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ. O ZKOUŠCE SE VYHOTOVÍ ZÁPIS (ČSN EN 12327)
- PLOŠKY, KTERÉ BUDOU NARUŠENY BĚHEM STAVBY, BUDOU UPRAVENY DO PŮVODNÍHO STAVU

|  |   |
|--|---|
| INVESTOR STAVBY:<br>STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV<br>NÁM. T.G. MASARYKA 130/14, 796 01, PROSTĚJOV |  |
|--|---|

|   |  |   |
|---|--|---|
| VYPRACOVAL  |  |  |
| MATĚJ ŠKORPIK   |  |   |
| KONTROLOVAL   |  |   |
| ING. PAVEL ÚRADNÍČEK  |  |   |
| HLAVNÍ PROJEKTANT   |  |   |
| RADIM DOŠEK   |  |   |
| PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211            |  |   |
| INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV, NÁM. T.G. MASARYKA 130/14, 796 01, PROSTĚJOV |  |   |
| AKCE :  | <b>REKONSTRUKCE KOTELNY A VYTÁPĚNÍ BUDOVY HAVLÍČKOVA 4</b>                 | DATUM 11/2023   |
|   |  | STUPEŇ DPS  |
|   |  | FORMÁT A4   |
|   |  | Č.ZAKÁZKY 222038–48   |
| OBSAH :   | <b>D.1.4.b – PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ PŮDORYS KOTELNY 1.PP – NOVÝ STAV</b> | MĚŘÍTKO: 1:25   |
|   |  | Č.VÝKRESU: D.1.4.b-04   |