

LEGENDA:


- + — + — + — NTL ROZVOD PLYNU – STÁVAJÍCÍ
- - - - - POTRUBÍ ODFUKU – STÁVAJÍCÍ
- + — + — + — NTL ROZVOD PLYNU – DEMONTÁŽE
- - - - - POTRUBÍ ODFUKU – DEMONTÁŽE
- HRANICE DEMONTÁŽÍ
- BA40 BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR PLYNU DN40
- KK25 KULOVÝ KOHOUT DN65
- KK25 KULOVÝ KOHOUT DN20
- VKK15 VZORKOVACÍ KULOVÝ KOHOUT DN20
- R65/80 REDUKCE Z DN65 NA DN80

LEGENDA POZIC:

| Č.POZ. | POPIS POZICE | KS | DODAVATEL |
|--------|---|----|-----------------------------|
| 1s | PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KOTEL THERMONA THERM 28 CX O JMENOVITÉM VÝKONU 28 kW | 1 | STÁVAJÍCÍ/ DEMONTÁŽE |

INVESTOR STAVBY:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
NÁM. T.G. MASARYKA 130/14, 796 01, PROSTĚJOV



| | | |
|----------------------|--|---|
| VYPRACOVAL | |  |
| MATĚJ ŠKORPÍK | | |
| KONTROLOVAL | | |
| ING. PAVEL ÚRADNÍČEK | | |
| HLAVNÍ PROJEKTANT | | |
| RADIM DOŠEK | | |

PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV, NÁM. T.G. MASARYKA 130/14, 796 01, PROSTĚJOV

AKCE : **REKONSTRUKCE KOTELNY A VYTÁPĚNÍ
BUDOVY HAVLIČKOVA 4**

| | |
|-----------|-----------|
| DATUM | 11/2023 |
| STUPEŇ | DPS |
| FORMÁT | A4 |
| Č.ZAKÁZKY | 222038-48 |

OBSAH : **D.1.4.b – PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ
PŮDORYS ZDROJE TEPLA 2.NP – STÁVAJÍCÍ STAV/DEMONTÁŽE**

| | |
|-------------|-------------------|
| MĚŘÍTKO: | Č.VÝKRESU: |
| 1:50 | D.1.4.b-07 |