



LEGENDA:

	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY-STÁVAJÍCÍ
	VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ
	STUDENÁ VODA (SV) - STÁVAJÍCÍ
	TEPLÁ VODA (TV) - STÁVAJÍCÍ
	CIRKULACE TEPLÉ VODY (CTV) - STÁVAJÍCÍ
	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY - DEMONTÁŽE
	VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY - DEMONTÁŽE
	STUDENÁ VODA (SV) - DEMONTÁŽE
	TEPLÁ VODA (TV) - DEMONTÁŽE
	CIRKULACE TEPLÉ VODY (CTV) - DEMONTÁŽE
	EXPANZNÍ POTRUBÍ - DEMONTÁŽE
	HRANICE DEMONTÁŽÍ

LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	DODAVATEL
1s	STACIONÁRNÍ KOTEL DESTILA DPL 50 O VÝKONU 49,5kW	2	DEMONTÁŽE
2s	ČKD DUKLA EXPANZNÍ NÁDOBA 80l	2	DEMONTÁŽE
3s	OBĚHOVÉ ČERPADLO	1	DEMONTÁŽE
4s	TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL	1	DEMONTÁŽE
5s	POJISTNÝ VENTIL 180kW	2	DEMONTÁŽE
6s	POJISTNÝ VENTIL	1	DEMONTÁŽE

INVESTOR STAVBY:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
NÁM. T.G. MASARYKA 130/14, 796 01, PROSTĚJOV



VYPRACOVAL		
MATĚJ ŠKORPÍK		
KONTROLOVAL		
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK		
HLAVNÍ PROJEKTANT		
RADIM DOŠEK		
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211		
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV, NÁM. T.G. MASARYKA 130/14, 796 01, PROSTĚJOV		
AKCE :	REKONSTRUKCE KOTELNY A VYTÁPĚNÍ BUDOVY HAVLÍČKOVA 4	DATUM 11/2023
		STUPEŇ DPS
		FORMÁT A4
		Č.ZAKÁZKY 222038-48
OBSAH :	D.1.4.d - VYTÁPĚNÍ PŮDORYS KOTELNY 1.PP - DEMONTÁŽE	MĚŘÍTKO: 1:50
		Č.VÝKRESU: D.1.4.d-03